



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
по Пензенской области**

Лермонтова ул., д. 36, г. Пенза, 440026

Тел (8412) 55-26-06, факс (8412) 55-26-03, E-mail: sanepid@sura.ru, http:www.58.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание № 11/2.3-С**

об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

**«05» февраля 2024 г.**

г. Пенза, ул. Коммунистическая, д.43А

(место выдачи предписания)

Мною, Леденевой Татьяной Викторовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 110 г. Пензы «Страна чудес» (далее – МБДОУ № 110 г. Пензы) ИНН 5836100455 ОГРН 1025801364874, г. Пенза, ул. Коммунистическая, д.43А; г. Пенза, ул. Суворова, д.180А  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

17.01.2024 г. с 11.30 до 15.00 в ходе профилактического визита в отношении МБДОУ № 110 г. Пензы (г. Пенза, ул. Коммунистическая, д.43 – юридический и фактический адрес) установлены нарушения санитарного законодательства СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20): количество детей в трех группах для детей инвалидов по слуху превышает санитарные нормы (для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп) на 3-4 человека; наполняемость в логопедической группе (для детей с фонетико – фонематическими нарушениями речи – 12 детей в возрасте старше 3 лет) на 6 человек (п.3.1.1.); отделка стен, потолков с дефектами и повреждениями в игровом и спальном помещениях группы № 1 (п.2.5.3.); отделка пола, стен, потолков с дефектами и повреждениями в спальнях помещений групп № 3, № 5, № 6 (п.2.5.2., п. 2.5.3.); отделка пола с дефектами и повреждениями в игровом помещении группы № 9 (п.2.5.2.). В ходе профилактического визита установлены нарушения санитарного законодательства СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20): при анализе меню установлено, что 09.01.2024 г. занижена масса порции «Пюре из гороха с маслом» на обед для детей от 1 года до 3 лет, по факту – 95 гр, при норме – 110 -120 гр; для детей от 3 до 7 лет по факту – 115 гр., при норме -130-150 гр; 12.01.2024 г. занижена масса порции «Салат из свеклы» для детей от 3 до 7 лет, по факту – 30 гр, при норме – 50 -60 гр; 15.01.2024 г. занижена масса порции «Рожки отварные» для обеих возрастных групп детей, для детей 1-3 года – 85 гр, при норме 110-120гр, для детей 3-7 лет – 105 гр при норме – 130-150 гр; 16.01.2024 г. занижена



масса порции «Сельдь солена с луком» для обеих возрастных групп, по факту 23гр, при норме для детей от 1 года до 3 лет – 30-40 гр, для детей от 3 до 7 лет – 50-60 гр. (нарушение п. 8.1.2. приложения № 9 таблицы 1); в декабре 2023 г. меньше нормы по молоку, картофелю, овощам, фруктам, маслу сливочному, маслу растительному для детей в возрасте 1-3 года и 3-7 лет (п. 8.1.2. приложение № 7 таблица 1).

17.01.2024 г. с 15.10 до 17.00 в ходе профилактического визита в отношении филиала МБДОУ № 110 г. Пензы (г. Пенза, ул. Коммунистическая, д.43 – юридический адрес, г. Пенза, ул. Суворова, д.180 А- фактический адрес) установлены нарушения санитарного законодательства СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: количество детей в логопедической группе превышает санитарные нормы (для детей с фонетико – фонематическими нарушениями речи – 12 детей в возрасте старше 3 лет) на 6 человек (п.3.1.1.); отсутствует местная система вытяжной вентиляции над оборудованием пищеблока, являющимся источником выделения избытков тепла и влаги (п.2.7.4.); участок приготовления холодных блюд в варочном цехе, сырой цех не оборудованы бактерицидными установками для обеззараживания воздуха, на пищеблоке часть пищевых бачков для приготовления блюд выполнены из алюминия (п. 2.4.6.2.); отделка стен, потолков с дефектами, повреждениями, следами протеканий в коридоре на 2 этаже здания около групп № 9 и № 10 левого крыла, в игровом помещении группы № 9, в туалетных помещениях групп № 8, № 10 (п.2.5.3.); отсутствуют данные о вакцинации у Жучкова Д.А. (п.1.5).

05.02.2024 г. с 8.30 до 10.00 в ходе профилактического визита в отношении МБДОУ № 110 г. Пензы (г. Пенза, ул. Коммунистическая, д.43 – юридический и фактический адрес):

1. При рассмотрении поступившего 31.01.2024 г. входящий № 58-905-2024 экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» № 1.19/4.4-24 от 30.01.2024 г. к протоколу лабораторных исследований (испытаний) и измерений № п1.24.00494 от 19.01.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» установлено, что параметры искусственной освещенности (тип освещения – общее, тип ламп – люминесцентные, при измерениях было проведено искусственное затемнение) в младшей группе № 7 (игровая), в точках № 2-№ 5 составляет от 292±27 лк до 357±33лк (норматив не менее 400 лк), что не соответствует требованиям гл.в п. 144 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21; в старшей группе № 11 (игровая) в точке № 1 составляет 303±28 лк (норматив не менее 400 лк), что не соответствует требованиям гл.в п. 144 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

2. При рассмотрении поступившего 31.01.2024 г. входящий № 58-906-2024 экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» № 1.20/4.4-24 от 30.01.2024 г. к протоколу лабораторных исследований (испытаний) и измерений № п1.24.00493 от 19.01.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» установлено, что параметры микроклимата в спальне младшей группы № 7 – относительная влажность воздуха составляет от 29,7±3,5% до 30,0±3,5% (величина допустимого уровня 40-60 %), что не соответствует требованиям п.2.7.1.СП 2.4.3648-20, гл.в п. 98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21; в спальне старшей группы № 11 температура воздуха от 21,9±0,23<sup>0</sup>С до 22,2±0,23<sup>0</sup>С (величина допустимого уровня 19<sup>0</sup>С- 21<sup>0</sup>С), что не соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20, гл.в п. 98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,



обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В МБДОУ № 110 г. Пензы и в филиале не допускать при приеме детей в дошкольную образовательную организацию превышение наполняемости групп исходя из норм площади согласно п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20.

Срок: с момента получения предписания, далее – постоянно.

2. В МБДОУ № 110 г. Пензы провести ремонт в игровой и спальне группы № 1 с заменой отделки стен, потолков в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Срок: 01.09.2024 г.

3. В МБДОУ № 110 г. Пензы провести ремонт в спальнях помещениях групп № 3, № 5, № 6 с заменой отделки полов, стен, потолков в соответствии с п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Срок: 01.09.2024 г.

4. В МБДОУ № 110 г. Пензы провести ремонт в игровом помещении группы № 9 с заменой отделки полов в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Срок: 01.09.2024 г.

5. В МБДОУ № 110 г. Пензы и в филиале обеспечить массу порций готовых блюд для обеих возрастных групп детей в соответствии с п.8.1.2. приложением № 9 таблицей 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок: с момента получения предписания и постоянно.

6. В МБДОУ № 110 г. Пензы и в филиале обеспечить выполнение норм среднесуточных наборов пищевой продукции по молоку, картофелю, овощам, фруктам, маслу сливочному, маслу растительному для обеих возрастных групп детей в соответствии с п.8.1.2. приложением № 7 таблицей 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок: с момента получения предписания и постоянно.

7. В филиале МБДОУ № 110 г. Пензы обеспечить местные системы вытяжной вентиляции над оборудованием пищеблока, являющимся источником выделения избытков тепла и влаги в соответствии с п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Срок: 05.02.2025 г.

8. В филиале МБДОУ № 110 г. Пензы оборудовать участок приготовления холодных блюд в варочном цехе пищеблока, сырой цех пищеблока бактерицидными установками для обеззараживания воздуха в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Срок: 01.09.2024 г.

9. В филиале МБДОУ № 110 г. Пензы на пищеблоке обеспечить часть пищевых бачков для приготовления блюд в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Срок: 01.09.2024 г.

10. В филиале МБДОУ № 110 г. Пензы провести ремонт в коридоре на 2 этаже здания около групп № 9 и № 10 левого крыла, в игровом помещении группы № 9, в туалетных помещениях групп № 8, № 10 с заменой отделки стен и потолков, устранить следы протеканий в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок: 01.09.2024 г.



11. В филиале МБДОУ № 110 г. Пензы обеспечить данные о вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок у сотрудника Жучкова Д.А. в соответствии с п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

Срок: 01.09.2024 г.

12. В МБДОУ № 110 г. Пензы обеспечить параметры искусственной освещенности в игровой комнате младшей группы № 7, в игровой комнате старшей группы № 11 в соответствии с гл. v п. 144 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Срок: 01.09.2024 г.

13. В МБДОУ № 110 г. Пензы обеспечить относительную влажность воздуха в спальне младшей группы № 7 и температуру воздуха в спальне старшей группы № 11 в соответствии с п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20, гл. v п. 98 табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Срок: 01.09.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ № 110 г. Пензы, г. Пенза, ул. Коммунистическая, д.43 – юридический адрес**  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 36 тел./факс 660102, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2024 г., до «05» февраля 2025 г с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист –  
эксперт отдела  
санитарного надзора  
(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

Т.В. Леденева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «05» февраля 2024 г.

(подпись)

С.В. Одинцова  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---